RAPPORT D'ESSAI
QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
PERIODE: janvier- juin 2026
ZONE DE FOURNITURE 3: livraison water-link (5)

Laboratoire Farys
Stropstraat 1
9000 Gent
09 240 02 62

Paramètre	Unité	Norme légale (1)	Valeur moyenne (2)	Moyenne variance
1,2-dichloroéthane	µg/l	3	<0,1	-
Alcalinité	mg/l HCO3	-	157	16
Aluminium	µg/l Al	200	34	24
Ammonium	mg/l NH4	0,50	<0,05	-
Antimoine	µg/l Sb	10	<1	-
Arsenic	µg/l As	10	<1	-
Benzène	µg/l	1,0	<0,2	-
Benzo(a)pyrène	µg/l	0,01	<0,003	-
Bisphénol-A	µg/l	2,5	0,006	0,004
Bore	mg/l B	1,5	0,03	0
Bromates	µg/l	10	<1	-
Bromine dichlorométhane	µg/l	60	6,6	1,9
Cadmium	µg/l Cd	5	<0,8	-
Calcium	mg/l Ca	-	60	11
Chlorates	µg/l ClO3	700	112	36
Chlorures	mg/l Cl	250	34	4
Chlorites	µg/l ClO2	700	<1	-
Chrome	µg/l Cr	50	<1	-
Clostridium Perfringens	/100 ml	0	0	-
Bactérie Coli	/100 ml	0	0	-
Cyanures	µg/l CN	50	<1	-
Escherichia Coli	/100 ml	0	0	-
Entérocoques intestinaux	/100 ml	0	0	-
Fluorures	mg/l F	1,5	0,16	0
Phosphore	µg/l P	-	<65	-
Conductivité	µS/cm (20°C)	2500 et GAV(3)	426	54
Odeur	-	GAV(3)	GAV	-
Fer	µg/l Fe	200	<10	-
Potassium	mg/l K	-	3,4	0,3
Couleur	mg/l Pt/Co	20 en GAV(3)	<2,3	-
Cuivre	mg/l Cu	2	0,04	0,10
Mercure	µg/l Hg	1	<0,2	-
Plomb	µg/l Pb	10	<1	-
Magnésium	mg/l Mg	-	6,8	1,6
Manganèse	µg/l Mn	50	<2	-
Sodium	mg/l Na	200	24,6	3,1
Nickel	µg/l Ni	20	<5	-
Nitrates	mg/l NO3	50	10,3	2,3
Nitrites	mg/l NO2	0,5	<0,02	-
Perchlorates	µg/l	13	0,3	0
Total Pesticides	µg/l	0,5	<0,5	-
PFAS (somme 20)	µg/l	0,1	0,013	0,002
Total PFAS	µg/l	0,5	0,013	0,002
PFAS EFSA4	µg/l	-	0,002	0
Hydrocarbures aromatiques polycycliques	µg/l	0,1	NA(4)	-
Sélénium	µg/l Se	20	<1	-
Goût	-	GAV(3)	GAV	-
Total acides haloacétiques (AHA)	µg/l	60	<10	-
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène	µg/l	10	NA(4)	-
Sulfates	mg/l SO4	250	45	11
Teneur en colonies à 22°C	/1 ml	GAV(3)	GAV	-
Température	°C	25	13	5,5
Carbone organique total (NPOC)	mg/l	-	1,8	0,3
Dureté totale	°F	minimum 10	17,8	3,3
Acide trifluoroacétique	µg/l	-	1,5	0,1
Trihalométhanes	µg/l	100	24,9	8,7
Turbidité	-	GAV(3)	GAV	-
Uranium	µg/l	30	<0,5	-
Chorure de vinyle	µg/l	0,50	<0,1	-
Chlore libre résiduel	µg/l Cl	250	<60	-
Concentration en ions hydrogène	pH	6,5-9,5	8	0,1
Zinc	µg/l Zn	5000	63	145

(1) Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
(2) Valeur moyenne non applicable pour l'équilibre ionique de l'eau
(3) Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal
(4) Non détectable
(5) Source Livraison water-link: eau de surface traitée du canal Albert (fournie par la Meuse)